

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vídeňská 546/55

PSČ, obec: 639 03 Brno

K.ú., parcelní č.: Štýřice [610186], 602/1


Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 6824,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 1223,9 (88 %)
Elektřina - 159,5 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,15 W/(m ² .K)		G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	102 kWh/(m ² .rok)		
	Celková dodaná energie	203 kWh/(m ² .rok)		G
	Vytápění	163 kWh/(m ² .rok)		G
	Chlazení	5 kWh/(m ² .rok)		B
	Nucené větrání	10 kWh/(m ² .rok)		F
	Úprava vlhkosti	-		
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)		C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)		D

Energetický specialista: Energylow Plus s.r.o.

Osvědčení č.: 1925

Kontakt: info@energylow.cz

Ev. č. průkazu: 784906.0

Vyhotoveno dne: 22.10.2025

Podpis:

