


Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
3.01	PODKROVÍ	118,72
CELKOVÁ PLOCHA [m ²]: 118,72		CIHELNÁ PODLAHA

- LEGENDA MATERIÁLU:**
- Obvodové cihelné zdivo tl. 450 a 300 mm
 - Cihelné zdivo komínů
- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- Dřevěné prvky krovu
- POZNÁMKY:**
- 01 Vstup na půdu
 - 02 Výjez na střechu



±0,000 = 537 m.n.m (BvS)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vrbno pod Pradědem [786080]
BD Vrbno pod Pradědem - stavební úpravy - stavební úpravy - Jesenícká 227/11

PROJEKT
 +420 736 680 100
 info@ndprojekt.cz
 www.ndprojekt.cz

STÁVAJÍC STAV
 Půdorys podkroví

Zodpovědný projektant: Ing. David Mikšaach
 jeno.1206522
 ND projekt s.r.o.
 Vykartovský Josef, š.p. 406, 793 23 Karičovice
 Vykartovský Martin, š.p. 409, 793 23 Karičovice

Datum: 01. / 2023
 Měřítko: 1:50
 Stupeň PD: STAV
 Formát: A2

Číslo výtisku: 1
 STAVAJÍCÍ STAV
 D.1.1. b)04

Zaměření aktuálního stavu bylo provedeno 22.10.2022. Zaměření bylo provedeno projektantem na místě. Součástí stávajícího stavu je fotodokumentace pořízená dne 22.10.2022. V termínu zaměření nebyly patrné žádné statické poruchy objektu. Jedná se o podsklepený objekt s dvěmi nadzemními podlažními a podkrovním. Obvodové a vnitřní zdivo je tvořeno z cihel pátých tl. 450, 300, 150 a 75 mm. Zdivo v podsklepené části je smíšené cihelné a kamenné. Zdivo je ve větší části objektu již bez omítek. Strop nad 1. pp je tvořen převážně klenbami, strop nad 1. NP a 2. NP je tvořen převážně dřevěnou stropní konstrukcí s rákosovým omítnutým podhledem. Objekt je zastřešen dřevěným krovem. Vyplně otvorů jsou staré, dřevěné s běžným zasklením.