

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 279979.0

Ulice, číslo: Lopuchová 78/29 Antošovice


PSČ, místo: 71100 Ostrava

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 418,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,76 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 216,5 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 76

Velmi
úsporná **B**

← 114

Úsporná **C**

← 152

Méně úsporná **D**

← 227

Nehospodárná **E**

← 303

Velmi
nehospodárná **F**

← 379

Mimořádně
nehospodárná **G**

195

← 89

← 133

← 177

← 266

← 355

← 443

225

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

42,135

48,649

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☒	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: fotovoltaika	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 1,2
Zemní plyn: 40,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B					20	
	C						6
	D	169					
	E	0,67					
	F						
	G						
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		36,53				4,39	1,21

Zpracovatel: Ing. Daniel Sousedík
Kontakt: Pavla Strádala 1660/16
74801 Hlučín

Osvědčení č.: 744
Vyhotoveno dne: 29.4.2020
Podpis: