

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svojsíkova 1595/4  
PSC, obec: 708 00, Ostrava - Poruba  
K.ú., parcelní č.: Poruba-sever [715221], 3571  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 4157,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 438,8 (93 %)  
Elektřina - 32,8 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	113 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Vytápění	70 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	36 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Dana Kaniová, CSc.

Osvědčení č.: 1151

Kontakt: 777 723 344 / D.Kaniova@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 536017.0

Vyhotoveno dne: 12.10.2023

Podpis: