PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Letní 481/3

PSČ, obec: 73601 Havířov

K.ú., parcelní č.: Šumbark (637734), 2105/16

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 2896,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	95 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	68 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	G
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Martin Doležal

Osvědčení č.: 1746

Kontakt: martin.dolezal@ippolna.cz

Ev. č. průkazu: 761898.1

Vyhotoveno dne: 25.08.2025

Podpis:

