

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lužnická, 161

PSČ, místo: 37806, Suchdol nad Lužnicí

K.ú., parcelní č.: Suchdol nad Lužnicí (759147), 1286/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 88

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 31.3
■ Elektřina: 0.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	245 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	356 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	332 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	0.91 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, DiS.

Osvědčení č.: 0506

Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Roman
Mikeš,
DiS.

Digitálně
podepsal

Roman Mikeš,
DiS.

Datum:

2025.12.07

17:14:15 +01'00'

Ev. č. průkazu: 802044.0

Vyhotoveno dne: 07.12.2025

Podpis: