

2025-2035 16.6.2025

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Netolická 1122/9

PSČ, obec: 37005 České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2, 2061/402

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2577,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně  
úsporná

A

55

Velmi  
úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi  
nehospodárná

F

255

Mimořádně  
nehospodárná

G

B  
68

Požadavky pro změnu  
dokončené budovy


jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Účinná SZTE s OZE < 80% - 188,3 (90 %)

■ Elektřina - 21,2 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,48 W/(m<sup>2</sup>.K)

D



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

34 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

81 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Vytápění

46 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D

Energetický specialista: Ivan Kubeš

Osvědčení č.: 0052

Kontakt: [ikubes@volny.cz](mailto:ikubes@volny.cz)

Ev. č. průkazu: 736470.0

Vyhotoveno dne: 16.06.2025

Podpis: