

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Panelový obyt. dům		Hodnocení obálky budovy					
Adresa budovy: Krátká 990 - 992, Lovosice							
Celková podlahová plocha $A_c = 3685.8 \text{ m}^2$		varianta 1	varianta 2				
CI Velmi úsporná Mimořádně ne hospodárná		1,14	0,65				
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$		0,89	0,52				
Klasifikační ukazatel CI		1,14	0,65				
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy		D	C				
Hodnoty U_{em} na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0.30 \text{ m}^2/m^3$							
Hranice KT	A-B	B-C	C1-C2	C-D	D-E	E-F	F-G
U_{em}	0,24	0,48	0,60	0,80	1,10	1,40	2,10
Platnost štítku do		Datum:					
Štítek vypracoval		Jméno a příjmení: Ing. Václav Rybář					
		Osvědčení číslo: 0221, zprac. EA a PENB					