

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, -

PSČ, místo: 78346, Těšetice

K.ú., parcelní č.: Těšetice u Olomouce (766704), 85/11

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 280

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

46,6

Velmi
úsporná

B

69,9

Úsporná

C

93,2

Méně úsporná

D

134

Nehospodárná

E

175

Velmi
nehospodárná

F

215

Mimořádně
nehospodárná

G

C
79.0

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 10.3
elektřina: 8.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.27 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

50.5 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

67.1 kWh/(m²·rok)



Vytápění

55.3 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

8.86 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

2.86 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Jakub Jindrák, DiS.

Osvědčení č.: 1076

Kontakt: jindrakjakub@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 387326.0

Vyhotoveno dne: 12.10.2021

Podpis: