

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Puškinova, 511/19, 512/21, 513/23

PSČ, místo: 682 01, Vyškov

K.ú., parcelní č.: Vyškov (788571), 3379/63

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4802

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

56.5

Velmi  
úsporná

B

84.7

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

162

Nehospodárná

E

212

Velmi  
nehospodárná

F

261

Mimořádně  
nehospodárná

G

D  
130


Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 448.6  
■ elektřina: 20



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                              |                                |   |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel<br>prostupu tepla budovy | 0.63 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | E |
|  | Měrná potřeba tepla<br>na vytápění           | 48.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                       | 97.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Vytápění                                     | 61.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | D |
|  | Chlazení                                     | -                              |   |
|  | Nucené větrání                               | -                              |   |
|  | Úprava vlhkosti                              | -                              |   |
|  | Příprava teplé vody                          | 32.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Osvětlení                                    | 3.83 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 794567.0

Vyhotoveno dne: 13.11.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná