

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: parc. č. 3101/4

PSČ, obec: 735 41 Petřvald [599085]

K.ú., parcelní č.: Petřvald u Karviné [720488], 3101/4


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 111,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 5,1 (46 %)
- Elektřina - 4,7 (42 %)
- Energie prostředí - 1,4 (13 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	78 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Richard Michalík

Osvědčení č.: 1698

Kontakt: michalik.richard@gmail.com

Ev. č. průkazu: 346809.0

Vyhotoveno dne: 08.04.2021

Podpis: