

# TRIPLAN


ENERGETIKA | PROJEKCE | DOTACE

## PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ADRESA BUDOVY:

**PARCELA ČÍSLO 2686**  
**K. Ú. HORNÍ TĚRLICKO [766577]**

**SO11**



ZADAVATEL:

**KVT SILESIA s.r.o.**

sídlo:

Chrost 986/11  
735 35 Horní Suchá

tel.:

+420 725 222 693

e-mail:

info@kvtsilesia.cz

ZPRACOVATEL:

**TRIPLAN s.r.o.**

sídlo:

Lidická 700/19  
602 00 Brno - Veveří

tel.:

+420 601 506 507

e-mail:

info@triplan.cz

ENERGETICKÝ SPECIALISTA:

**Ing. LUKÁŠ PALÍK**

číslo oprávnění MPO:

1688

**PŘIJEDEME, ZAMĚŘÍME, VYHODNOTÍME...**

kancelář **OSTRAVA**

Rudná 847/10

703 00 Ostrava - Vítkovice

info@triplan.cz

601 506 507

www.TRIPLAN.cz

sídlo **BRNO**

Lidická 700/19


602 00 Brno - Veveří

info@triplan.cz

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Novostavba RD (SO11)  
**PSČ, obec:** 735 42 Těrlicko  
**K.ú., parcelní č.:** Horní Těrlicko [766577], 2686  
**Typ budovy:** Rodinný dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 166,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 7,9 (56 %)  
 ■ Elektřina - 6,1 (44 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	85 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Vytápění	48 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

**Energetický specialista:** Ing. Lukáš Palík

**Osvědčení č.:** 1688

**Kontakt:** +420 601 506 507 | info@triplan.cz | www.TRIPLAN.cz

**Ev. č. průkazu:** 410687.0

**Vyhotoveno dne:** 01.02.2022

**Podpis:**

