

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Urxova, 213/16, 214/14, 215/12, 216/10 a 217/8

PSČ, místo: 500 06, Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Třebeš (647047), st. 490


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6210 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE ≤ 80%: 622
elektřina: 17.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	50.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	103 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	70.9 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	29.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.76 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Techprojekt s.r.o.

Osvědčení č.: 1917

Kontakt: info@techprojekt.com

Ing. Jaroslav Dostálek, č. opráv.: 0730
Energetický specialista pro zpracování:

Energetického auditu a energetického posudku

Průkazu energetické náročnosti budovy

Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí

tel.: 602360989

Ev. č. průkazu: 332228.0

Vyhotoveno dne: 29.01.2021

Podpis: