

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodáření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo: 312 00, Plzeň

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 675.1 m²

Objemový faktor tvaru AV: 0.71 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 308 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


25.9

29.9

PODIL ENERGONOSITELU NA DODANÉ ENERGI

Doporučení

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐



```

zero: poly: 25.2
total: 0.7

```

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obláka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U _{int} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie	Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)				
	79.3	70.9		2.4	2.4	
	0.26					
	0.29					2.4
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	24.4				0.8	0.8