PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Cihelní 2568/83d

PSČ, obec: 70200 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava [713520], p. č. 2156/8

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 1197,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

- není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,49 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**104** kWh/(m².rok)	**D**
Vytápění	78 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: ing. Vlastimil Bobrek

Osvědčení č.: 0142

Kontakt: vlastik.bobrek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 383275.0

Vyhotoveno dne: 20.09.2021

Podpis: