

Karš

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 923  
PSČ, obec: 28922 Lysá nad Labem  
K.ú., parcelní č.: Lysá nad Labem, st.983  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 261,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 75,2 (75 %)  
Kusové dřevo a štěpka - 24,8 (25 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,29 W/(m <sup>2</sup> .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	263 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>382 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>G</b>
Vytápění	356 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 531540.0

Vyhotoveno dne: 19.09.2023

Podpis: