

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 1050/9
PSČ, obec: 28922 Lysá nad Labem
K.ú., parcelní č.: Lysá nad Labem, st.1250
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 163,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 70,8 (84 %)
Elektřina - 13,4 (16 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,49 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	331 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	514 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	488 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 599354.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2024

Podpis: Kaj