

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 155

PSČ, obec: 28923 Milovice

K.ú., parcelní č.: Benátecká Vrutice, st. 169

Typ budovy:

Celková energeticky vztažná plocha: 282,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 65,5 (77 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 19,6 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,96 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	206 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	301 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	277 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michaela Kachlíková

Osvědčení č.: 1708

Kontakt: mich.kachlikova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 772986.0

Vyhotoveno dne: 24.09.2025

Podpis:

Kachlíková