

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Schnirchova, 1356 / 8
PSČ, místo: 17000, Praha
K.ú., parcelní č.: Holešovice (730122), 1392
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1698

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 252.8
elektřina: 5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.08 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	152 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	126 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.92 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 791405.0
Vyhотовeno dne: 06.11.2025
Podpis: