

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jilemnického, 998,999,1000

PSČ, místo: 293 01, Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav (699293), 2410

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2411

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 50.8

Velmi
úsporná

B

← 76.2

Úsporná

C

← 102

Méně úsporná

D

← 146

Nehospodárná

E

← 191

Velmi
nehospodárná

F

← 235

Mimořádně
nehospodárná

G

E
174


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 581.1
■ elektřina: 6.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.26 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

178 kWh/(m²·rok)



Vytápění

220 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20.8 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

2.71 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 24.07.2025

Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Energie kvalifikace č. 12, zák. 406/2000 Sb.
156/2008
Energetický specialista