

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Uhříněvsi, 3
PSČ, místo: 104 00, Praha-Královice
K.ú., parcelní č.: Královice (672629), 73
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 170

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ dřevěné peletky: 86.1
■ elektřina: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03	W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	344	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	515	kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	495	kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-		
	Nucené větrání	-		
	Úprava vlhkosti	-		
	Příprava teplé vody	18.6	kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.63	kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka
Osvědčení č.: 1084
Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 679566.0
Vyhotoveno dne: 30.12.2024
Podpis: