

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 79201 Václavov u Bruntálu

K.ú., parcelní č.: 776025 Horní Václavov, 1434/87 (RR22)


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 337,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 11,3 (46 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 6,9 (28 %)
- Energie prostředí - 6,3 (26 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,17 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>A</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	72 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Vytápění	51 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Milan Malík

Osvědčení č.: 0183

Kontakt: milan.malik@email.cz



Ev. č. průkazu: 362023.0

Vyhotoveno dne: 12.6.2021

Podpis: