

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nám. SNP 25 - 31

PSČ, obec: 613 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Černá Pole, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 11066,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



C
105


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 1132,6 (95 %)
- Elektřina - 55,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,68 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	107 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	E
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Renata Topinková

Osvědčení č.: 0069

Kontakt: topinkova@volny.cz

Ev. č. průkazu: 441319.0

Vyhotoveno dne: 27. 6. 2022

Podpis: