


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Habrová, parc. 4792/160
 PSČ, místo: 693 01, Hustopeče
 K.ú., parcelní č.: Hustopeče u Brna (649864), 4792/160
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 163 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 8
 elektřina: 5.6
 kusové dřevo, dřevní stěpka: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	89.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.34 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
 Osvědčení č.: 1712
 Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 398382.0
 Vyhотовeno dne: 24.11.2021
 Podpis: