

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Brněnská 309/23

PSČ, obec: 664 44 Ořechov

K.ú., parcelní č.: Ořechov [712612], 2015


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 149,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Dřevěné peletky - 8,4 (56 %)
- Energie prostředí - 4,2 (28 %)
- Elektřina - 2,5 (17 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,20 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
	Vytápění	74 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Chlazení	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Nucené větrání	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1939

Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu: 615503.0

Vyhotoveno dne: 16.07.2024

Podpis: