

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Keřová 706/17, 706/19

PSČ, obec: 641 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Brno - Žebětín, 1461/103

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1418,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 57

Velmi
úsporná

B

← 85

Úsporná

C

← 114

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárná

E

← 213

Velmi
nehospodárná

F

← 263

Mimořádně
nehospodárná

G

C
90


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 106,6 (93 %)
Elektrina - 8,3 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,37 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

47 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

81 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

57 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Janík

Osvědčení č.: 0332

Kontakt: janik@therm-consult.cz

Ev. č. průkazu: 468441.0

Vyhotoveno dne: 23.11. 2022

Podpis: Ing. Zdeněk Janík

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Janík
Datum: 2022.11.28 15:15:16 +01'00'