

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolova, parc. 873/21, 875/1, 873/1, 872/1, 872/6, 8...

PSČ, místo: 619 00, Brno - Horní Heršpice

K.ú., parcelní č.: Horní Heršpice (612065), 873/21, 875/1, 873/1...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 10753

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53.9

Velmi
úsporná

B

← 80.8

Úsporná

C

← 108

Méně úsporná

D

← 155

Nehospodárna

E

← 202

Velmi
nehospodárna

F

← 249

Mimořádně
nehospodárna

G

C
87.3


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 897.2
■ elektřina: 16



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.35 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

45.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

55.4 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0.05 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.19 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Beneš

Osvědčení č.: 1480

Kontakt: Benes.sk@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 316464.0

Vyhotoveno dne: 03.11.2020

Podpis: