

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vídeňská 1018/18

PSČ, obec: 63900 Brno

K.ú., parcelní č.: Štýřice [610186], 679

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4032,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárna

E

210

Velmi
nehospodárna

F

259

Mimořádně
nehospodárna

G

C
110


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 294,0 (91 %)
- Elektřina - 29,0 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,55 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

37 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

80 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

46 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

1 kWh/(m².rok)

D



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Peniák

Osvědčení č.: 1788

Kontakt: peniak@email.cz

Ev. č. průkazu: 712820.0

Vyhotoveno dne: 08.04.2025

Podpis: