

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Joštova 37/8

PSČ, obec: 586 01 Jihlava

K.ú., parcelní č.: Jihlava [659673], 68/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 544,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

48

Velmi
úsporná

B

72

Úsporná

C

96

Méně úsporná

D

138

Nehospodárná

E

180

Velmi
nehospodárná

F

222

Mimořádně
nehospodárná

G

E
139


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 71,1 (97 %)
Elektrina - 2,2 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,90 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

93 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

135 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

115 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Soňa Schusterová

Osvědčení č.: 2023

Kontakt: webio@email.cz

Ing. Soňa
Schusterová

Digitálně podepsal
Ing. Soňa Schusterová
Datum: 2026.05.17
15:43:25 +02'00'

Ev. č. průkazu: 830489.0

vydán ve dne: 17.05.2026

Podp

