# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** V. Karlovice, 596
**PSČ, místo:** 75606, Velké Karlovice
**K.ú., parcelní č.:** Velké Karlovice (okres Vsetín); (779016), 1513...
**Typ budovy:** Bytový dům
**Celková energeticky vztažná plocha:** 345 m²



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**
kWh/(m²·rok)




## Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.64 | W/(m²·K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 305 | kWh/(m²·rok) | |
| **Celková dodaná energie** | 379 | kWh/(m²·rok) | C |
| Vytápění | 364 | kWh/(m²·rok) | C |
| Chlazení | | | - |
| Nucené větrání | | | - |
| Úprava vlhkosti | | | - |
| Příprava teplé vody | 11.5 | kWh/(m²·rok) | C |
| Osvětlení | 2.62 | kWh/(m²·rok) | A |

**Energetický specialista:** TOMPOWER s,r,o,
**Osvědčení č.:** 2115
**Kontakt:** toman@tompower.cz

**Ev. č. průkazu:** 731322.0
**Vyhotoveno dne:** 26.05.2025
**Podpis:**