

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: U Zvonice 319-320

PSČ, obec: 54901 Nové Město nad Metují

K.ú., parcelní č.: Krčín [706434], st. 585/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1530,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

53

Velmi
úsporná

B

79

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárná

E

198

Velmi
nehospodárná

F

244

Mimořádně
nehospodárná

G

G
369


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 538,9 (98 %)
- Elektřina - 10,0 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,51 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	206 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	359 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	332 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Jan Landa

Osvědčení č.: 1473

Kontakt: jan.landa@entact.cz



Ev. č. průkazu: 490487.0

Vyhotoveno dne: 21.03.2023

Podpis: