

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 1606

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 77.3  
■ elektřina: 38.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	41.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>71.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
Vytápění	53.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Osvětlení	1.75 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 10.09.2022

Podpis: