



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz vypracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Adresa, číslo: Ješín, 55

PSC, místo: 27324, Velvary

K.ú., parcelní č.: Ješín (659169), 19

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 152

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 39,2

Velmi
úsporná

B

← 38,3

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 170

Nehospodárná

E

← 222

Velmi
nehospodárná

F

← 274

Mimořádně
nehospodárná

G

F
236


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 27.5
■ elektřina: 17.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
průstupu tepla budovy

0.83 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

208 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

293 kWh/(m²·rok)



Vytápění

264 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.2 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

8.54 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 717212.0

Vyhotoveno dne: 22.04.2025

Podpis: