


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 453/34
 PSČ, místo: 251 68, Kamenice
 K.ú., parcelní č.: Štířín (662496), 453/34
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 378 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


energie okolního prostředí: 10.5
 elektřina: 6.6
 kusové dřevo, dřevní štěpka: 2.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	24.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	52.3 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	34.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	3.25 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.96 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
 Osvědčení č.: 1865
 Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 507528.0
 Vyhотовeno dne: 31.05.2023
 Podpis: