

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hornická 1021-1024

PSČ, obec: 69603 Dubňany

K.ú., parcelní č.: Dubňany, 2065


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažená plocha: 1594,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 192,0 (95 %)
- Elektrina - 10,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,47 w/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	127 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	101 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	G
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Josef Vašulka Ing.

Osvědčení č.: 0909

Kontakt: josef.vasulka@gmail.com

Ev. č. průkazu: 768450.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2025

Podpis: