

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 178888.0

Ulice, číslo: V Honech 690


PSČ, místo: 250 67 Klecany

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 11633,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³

Energeticky vztahná plocha: 11857,5 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

677,680


932,086

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 98,2
Zemní plyn: 579,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Návrhová kapacita							
A							
B							
C		33 / Dop.				17 / Dop.	8 / Dop.
D	0,39 / Dop.						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		390,62				197,52	89,54

Zpracovatel: Energomex s.r.o. / Ing. Vojtěch Lexa
Kontakt: Uralská 770/6
160 00 Praha 6

Osvědčení č.: 1094
Vyhotoveno dne: 17.10.2018
Podpis: