

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 250 81 Nehvizdy okr. Praha vých. k.ú. Nehvizdy (okr. Praha-v.);702404

K.ú., parcelní č.: 200/312, 200/387, 200/388, 200/462, 200/463, 200/479, 200/482


Typ budovy: Rodinný dům UNO - L, RD č. 8.21, 8.23

Celková energeticky vztažná plocha: 118,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 9,5 (98 %)
- Elektřina - 0,2 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	82 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Gustav Behina

Osvědčení č.: 0791

Kontakt: gbehina@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 373811.0

Vyhotoveno dne: 3. 8. 2021

Podpis: