



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Vltavská 247/15, 625 00 Brno		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2801 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 42 43 82 83 120 121 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m² třída EN 149,3 D	kWh/m² třída EN 94,6 C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		149,3	94,57		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1506,1	953,77		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
74,1%	0,0%	0,0%	16,3%	9,6%	100%
Doba platnosti průkazu		18. březen 2023			
Průkaz vypracoval		Martin Píkrýl			
		Osvědčení č.: 669			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.





MARTIN PŘIKRYL, Brumov 27, Lomnice 679 23

+420 777 830 444, mprikryl.brumov@centrum.cz, www.ppstavby.cz,
info@ppstavby.cz

Energetický specialista, zapsán v seznamu energetických specialistů pod číslem
669

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle vyhlášky 148/2007 Sb.

Objednatel: BYTOVÉ DRUŽSTVO VLTAVSKÁ 15 V BRNĚ, DRUŽSTVO

Adresa: Vltavská 247/15, Brno, Starý Lískovec, 625 00

Typ posuzovaného objektu: Panelový bytový dům

Zpracováno: Březen 2013

Vypracováno v NKN verze 2.066

Konstrukce v Teplo 2009



Celková podlahová plocha všech hodnotících zón budovy **2801m²**

Měrná roční spotřeba energie – původní stav **149,3 kWh/(m².rok)**

Měrná roční spotřeba energie – nový stav **94,6 kWh/(m².rok)**

Procentuelní úspora roční spotřeby energie **36,6 %**