

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hluboček, 229 / 4

PSČ, místo: 63500, Brno

K.ú., parcelní č.: Kníničky (611905), 455/178

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 213

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.1

Velmi
úsporná

B

73.7

Úsporná

C

98.3

Méně úsporná

D

141

Nehospodárná

E

184

Velmi
nehospodárná

F

227

Mimořádně
nehospodárná

G

D
121

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 24.1
■ elektřina: 0.8




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	88.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	106 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.11 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.93 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing.arch. Lukáš Svoboda

Osvědčení č.: 1306

Kontakt: svoboda@penb-brno.cz



Ev. č. průkazu: 819538.0

Vyhotoveno dne: 17.02.2026

Podpis: