

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Lhota, 71
PSČ, místo: 592 45, Lísek
K.ú., parcelní č.: Lhota u Lísku (684856), 53/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 252

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 13.7
■ zemní plyn: 12.1
■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	106 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	83.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.81 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 778067.0
Vyhотовeno dne: 07.10.2025
Podpis: