

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Elgartova, 416 / 28


PSČ, místo: 614 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Husovice (610844), 1645

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 438

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 71.2
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	164 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	109 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	53.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	1.92 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Luděk Novotný

Osvědčení č.: 1739

Kontakt: ludano@me.com



Ev. č. průkazu: 851480.0

Vyhotoveno dne: 21.05.2026

Podpis: