



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

zpracovaný podle Vyhl. MPO č. 78/2013 Sb.



OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU, ŠRÁMKOVA 3211/8, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM





Zpracoval:	Ing. Václav Rybář – č. opr. 0221	
Datum zpracování:	listopad 2014	

ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany
ČEZ Teplárenská, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
IČ 27309941, DIČ CZ 27309941



ČEZ Teplárenská, a.s.
Bezručova 2212/30
251 01 Říčany
IČ: 273 09 941
(23)

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Bytový dům Posuzovaná část: byty, chodby I.-XII.NP Adresa budovy: Šrámkova 3211/8, 400 11 Ústí nad Labem	Hodnocení obálky budovy															
Celková podlahová plocha $A_c = 4211.5 \text{ m}^2$	stávající stav															
<p>CI Velmi úsporná</p>  <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p>																
KLASIFIKACE	1,42															
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$	0,77															
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$	0,54															
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">CI</td> <td style="width: 12.5%;">0,50</td> <td style="width: 12.5%;">0,75</td> <td style="width: 12.5%;">1,00</td> <td style="width: 12.5%;">1,50</td> <td style="width: 12.5%;">2,00</td> <td style="width: 12.5%;">2,50</td> </tr> <tr> <td>U_{em}</td> <td>0,27</td> <td>0,41</td> <td>0,54</td> <td>0,82</td> <td>1,09</td> <td>1,36</td> </tr> </table>	CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	U_{em}	0,27	0,41	0,54	0,82	1,09	1,36		
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50										
U_{em}	0,27	0,41	0,54	0,82	1,09	1,36										
Platnost štítku do :	Datum: 25.11.2014															
	Jméno a příjmení: Ing. Václav Rybář <i>Václav Rybář</i>															