

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Krátká, 1068 / 3  
 PŠČ, místo: 301 00, Plzeň  
 K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 9334  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 654 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 62  
 elektřina: 0.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>95.8 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
	Vytápění	91.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3.42 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
	Osvětlení	0.94 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
 Osvědčení č.: 1494  
 Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 412297.0  
 Vyhотовeno dne: 09.02.2022  
 Podpis: