

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ečerova 973/18,974/20,975/22

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: 611778, 6070,6072/1,6068/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4797,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

57

Velmi
úsporná

B

85

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

163

Nehospodárná

E

213

Velmi
nehospodárná

F

263

Mimořádně
nehospodárná

G

B
76

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 321,6 (86 %)
- Elektřina - 29,4 (8 %)
- Energie prostředí - 21,5 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,51 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

36 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

78 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

46 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: Hana Kuklínková

Osvědčení č.: 0060

Kontakt: kuklinkova@keabrno.cz

Ev. č. průkazu: 457260.0

Vyhotoveno dne: 26.9.2022

Podpis: