

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Čsl. armády 2932/29

PSČ, obec: 733 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná - město [663824], 2715/112

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1710,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

D
129


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 149,1 (94 %)
- Elektrina - 10,2 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0,45 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		93 kWh/(m ² .rok) C
Vytápění	68 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: ENERGETING.CZ, s.r.o.

Osvědčení č.: 1876

Kontakt: czernik@energeting.cz



Ev. č. průkazu: 418665.0

Vyhotoveno dne: 10.03.2022

Podpis: