

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prostřední Bludovice, 630
PSČ, místo: 739 37, Horní Bludovice
K.ú., parcelní č.: Prostřední Bludovice (642410), 567
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 109 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 16
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 2
■ Elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	169 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	135 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	31.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.45 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík
Osvědčení č.: 1832
Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 840917:0
Vyhotoveno dne: 21.04.2026
Podpis: