

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nerudova, 1599

PSČ, místo: 751 31, Lipník nad Bečvou

K.ú., parcelní č.: Lipník nad Bečvou (684261), st. 3124

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 569

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárna

E

Velmi
nehospodárna

F

Mimořádně
nehospodárna

G

G
424


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 92.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.66 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	96.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	163 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	132 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.7 kWh/(m ² ·rok)	G
	Osvětlení	3.73 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 684847.0

Vyhotoveno dne: 23.01.2025

Podpis:

Ing. JIRÍ PAVELKA
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
595 176 148