

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Novostavba rodinného domu
obec Přerov X - Popovice


Celková podlahová plocha $A_c = 136,8 \text{ m}^2$

Hodnocení obálky
budovy

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



0,64

0,64

Mimořádně ne hospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,23

0,23

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2

$U_{em,N}$ ve $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

0,36

0,36

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,18	0,27	0,36	0,54	0,72	0,90

Platnost štítku do: 14.09.2026

Datum vystavení štítku: 14.09.2016

Štítek vypracoval(a):

Ing. Jiří Motal, Štěpánovská 3, Olomouc - Chomoutov, 783 35

č. MPO 1090

