PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 720/9
PSČ, místo: 77900, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Nové Sady u Olomouce (710814), 720/9
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 558 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.8 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	88.2 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	64.4 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	20.1 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.72 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek
Osvědčení č.: 0491
Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 329521.0
Vyhotoveno dne: 22.01.2021
Podpis: