

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 221391.0

Ulice, číslo: Moravská Ostrava parc. č. 3463/2; /3; /27


PSČ, místo: 702 00 Ostrava

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 13828,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 14158,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1070,807

1286,066

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV						
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Měrné hodnoty	Teplá voda	Osvětlení
U_{em} W/(m ² ·K)	Díčí dodané energie	Měrné hodnoty	KWh/(m ² ·rok)	KWh/(m ² ·rok)	KWh/(m ² ·rok)	KWh/(m ² ·rok)
683,22	2,65	31,85	284,79	68,29		
						
0,41 / Dop.	48 / Dop.		2	Dop.	20 / Dop.	5 / Dop.
						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok						

Opatření pro

Stanovena

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teple vody:

Osvětlení:

Jiné:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOVÝCH ZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok

Elektřina ze sítě: 107,6

Dálkové teplo: 963,2

